





⑤ Öljyhälyttimen anturin kärki 170 mm poistoyhteen (2) alareunasta

⑧ A1=matala HK
A2=korkea HK

Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

CE
12
EN 858-1

Normin EN858-1 mukaan
erottimen tulee olla virtaustestattu
ja hyväksytty
LGA testiraportti: 7310434-02

Öljynerotin Oleopator P, luokka-I	NS	6/660
Nestetilavuus	l	970
Öljyn varastotilavuus	l	235
Lietteen varastotilavuus	l	660
Säiliön valmistusmateriaali		PEHD
A Pohja/tuloyhde		1205 mm
B Pohja/poistoyhde		1185 mm

	Osa		kpl
1	Tuloyhde	PE-HD /D160	1
2	Poistoyhde	PE-HD /D160	1
3	Koalisaattori		1
4	Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5	ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
☐	ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
☐	ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6	Tuuletusputken liitos	NBR/ D110	1
8	Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
☐	A1	h= 880-1500 mm	
☒	A2	h= 880-2100 mm	
9	Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa ø600mm	
	Lisävarusteet:		
10	Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200 ☐	Labcom 220 ☐	
12	ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD ☐		
13	ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste ☐		

MELTEX

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat Oleopator P NS 6/660, luokka-I
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos LVI