

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO / IEC 17050-1 mukaisesti)

1. Nro	020621
2. Antajan nimi	Meltex Oy Plastics Puuppohlantie 111 40270 Palokka
3. Vakuutuksen kohde	Meltex sileät kaapeliputket Asennusluokat: B (SN8) Kokoluokat Ø: 50mm / 75mm Materiaali: Polypropeeni Tuotantolaitos: Kuhmoinen

4. Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde on seuraavien vaatimusten mukainen

Asiakirjan tunnus	Otsikko	Painos / Julkaisupäivä
Standardi	SFS-EN 1451-1	1999-03-29 1. painos
Standardi	SFS 5608	1990-02-19 3.painos

5. Lisätietoja	<i>SFS-EN 1451-1. Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila). Polypropeeni (PP).</i> <i>SFS 5608. Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoituss nauhat.</i> Standardi SFS 5608 jakaa kaapelinsuojaputket rengasjäykkyyden perusteella kolmeen lujuusluokkaan: <ul style="list-style-type: none">• Raskas käyttö (A) / Keskiraskaskäyttö (B) / Kevyt käyttö (C) Meltex sileäseinämäiset kaapelinsuojaputket valmistetaan standardin SFS-EN 1451-1 mukaisesti ja ne täyttävät standardien SFS-EN 1451-1 ja SFS 5608 putkille asettamat mekaaniset vaatimukset.
-----------------------	---

Allekirjoitettu antajan nimissä	Palokka 3.6.2021
	Jaakko Valkonen, Laatu- ja kehityspäällikkö 