





[illegible]









D muutos		E muutos		F muutos			TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.										
						1		KESKUS	MODAB363PN	ENSTO			1												
						2																			
						3	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 3P 32A 415V	SCHNEIDER			1												
						4	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA M1	TeSys GV2ME06 1.0–1.6A	SCHNEIDER			1												
						5	F2	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA M2	TeSys GV2ME06 1.0–1.6A	SCHNEIDER			1												
						6		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER			2												
						7	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
						8	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
						9		APUKOSKETIN	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER			1												
						10	S1	OHJAUSKYTKIN K–O–A M1	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1												
						11	S3	OHJAUSKYTKIN K–O–A M2	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1												
						12	H1/S2	VIHR. KÄY VALO+KÄSIAJO PAINIKE	M1 iPB 230VAC	SCHNEIDER			1												
						13	H2/S4	VIHREÄ VALO + PAINIKE 1Su	M2 iPB 230VAC	SCHNEIDER			1												
						14	H3	HÄLYTYSVALO PUNAINEN	iIL 230V	SCHNEIDER			1												
						15	K1	M1 OHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER			1												
						16	K2	M2 OHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER			1												
						17		APUKOSKETIN	LA1KN20 2NO	SCHNEIDER			2												
						18	K3.1	VUOROTTELU APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER			1												
						19	K10	MOOTTORINSUOJA M1 APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
						20	K11	MOOTTORINSUOJA M2 APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
						21	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER			1												
						22		RELEKANTA	RXMA2/4	SCHNEIDER			2												
						23		RELEKANTA	RXG2 2 C/O 5A	SCHNEIDER			2												
						24	K3	VUOROTTELURELE	ES12–110–UC 8–230V UC	ELTAKO			1												
						25	CNT1	TUNTILASKURI M1	BW70.18 230V	MÜLLER			1												
						26	CNT2	TUNTILASKURI M2	BW70.18 230V	MÜLLER			1												
						27	Z1	ÄÄNIMERKKI	PIEZO SUMMER BU3	AUER SIGNAL			1												
						28	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO			1												
						29																			
						30																			
						31																			
						32																			
						33																			
						34																			
						35																			
												MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI		ID: 111095 MX–Ohjauskeskus 3–V, 2:lle pumpulle, 1.0–1.6A sähkökaavio		TYPE: MODEN36–400V–32A– RC–2P–cM06–RS–3Y 1L		Suunn. RSe /07.01.2025		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro	
												Piirt. RSe		Lehti 6/6		Piirustus n:o		SÄH 2025010707							
						Tark. JHo																			