

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO / IEC 17050-1 mukaisesti)

1. Nro	01.0424	
2. Antajan nimi	Meltex Oy Plastics Puuppolantie 111 40270 Palokka	
3. Vakuutuksen kohde	Meltex vetolangalliset PE kaapelinsuojaputket Asennusluokat: SN8 (B) Kokoluokat Ø: 75 / 110 mm Tuotantolaitos: Jyväskylä	
4.Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde on seuraavien vaatimusten mukainen		
Asiakirjan tunnus	Otsikko	Painos / Julkaisupäivä
Standardi	SFS 5608	1990-02-19 3.painos
5. Lisätietoja	SFS 5608. Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Standardi SFS 5608 jakaa kaapelinsuojaputket rengasjäykkyyden perusteella kolmeen lujuusluokkaan: • Raskas käyttö • Keskiraskas käyttö • Kevyt käyttö Meltex vetolangalliset PE kaapelinsuojaputket täyttävät Standardin SFS 5608 asettamat mekaaniset vaatimukset luokkien A ja B putkille. Polyeteenin materiaaliominaisuuksia MFR (190° / 2,16 kg) 0,2–0,4 g / 10min Tiheys 945–965 kg/m ³ Kimmokerroin ~ 900–1300 Mpa Murtovenymä min. 300 % Vetolujuus ~ 25–30 Mpa	
Allekirjoitettu antajan nimissä	Palokka	23.4.2024
	Jaakko Valkonen, Laatu- ja kehityspäällikkö	
		