

EU - Konformitätserklärung

EU - Declaration of Conformity



Hersteller / Manufacturer: MSW Kunststoffe GmbH
Adresse / Address: Zeppelinring 11
26197 Großenkneten / Ahlhorn (Deutschland - Germany)
0049 04435 9334 0

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

MSW Kunststoffe GmbH - Artikelnummer 39965 und Artikel - Bezeichnung: ☐

PVC-U Kabelschutzrohrbogen 200 x 5,9mm, SDR 34,4 / SN 8, Radius: R=2000mm (90°),
mit Steckmuffe und eingelegeten Dichtungring, DIN 16873, Farbe: schwarz

**Die MSW Kunststoffe GmbH erklärt, dass das Produkt „PVC-U-Kabelschutzrohrbogen“
die mechanischen Anforderungen für Kabelschutzrohre der Klasse SN8 gemäß den
folgenden Richtlinie / Normen erfüllt.**

**Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften der folgenden Europäischen
Richtlinie überein:**

Richtlinie 2014/35/EU (26.02.2014; Niederspannungsrichtlinie)

Normen:

DIN EN 50626-2 (VDE 0605-626-2) Erdverlegte Elektroinstallationsrohrsysteme für den Schutz
und zur Führung von isolierter elektrischer Kabel oder Fernmeldekabel - Teil 2: Elektro-
installationsrohrsysteme aus weichmacherfreiem Poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Anforderungen,
Rohrzubehörteile und spezielle Anwendungen.

MSW Kunststoffe GmbH - Item number 39965 and item description:

PVC-U cable protective tube 200 x 5,9mm, SDR 34,4, SN 8, radius: R=2000mm (90°),
with push-fit socket and inserted sealing ring, DIN 16873, color: black

**MSW Kunststoffe GmbH declares that the "PVC-U cable protection conduit bend"
product meets the mechanical requirements for SN8 class cable protection conduits
in accordance with the following directive / standards.**

The designated products conform to the provisions of the following European directive:

Directive 2014/35/EU (26.02.2014; Low Voltage Directive)

Standards:

DIN EN 50626-2 (VDE 0605-626-2) Underground conduit systems for the protection and
management of insulated electrical cables or telecommunication cables – Part 2: Conduit
systems based on unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Requirements for solid-wall,
conduit fittings and special applications.

Unterzeichnet für und im Namen des Ausstellers:

Signed for and on behalf of the issuer:

Ort / Place: Großenkneten / Ahlhorn
Datum / Date: 01.10.2026

Name / Name: Günter Schmidt
Funktion / Position: Qualitätsmanagement / Quality manager

Unterschrift / Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Günter Schmidt', is written over a light blue rectangular background.