SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO **SFS-EN ISO / IEC 17050-1**
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO / IEC 17050-1 mukaisesti)

1. Nro	1030021026

2. Antajan nimi	Meltex Oy Plastics
	Puuppolantie 111
	40270 Palokka

3. Vakuutuksen kohde	Meltex Seinäpalopostit	
	Tuote	**Tuotenro**
	Kalvi Seinäpaloposti SPK-80 RST	114505
	Tuotantolaitos: Keuruu	

4.Yllä kuvailtu vakuutuksen kohde on soveltuvin osin seuraavien vaatimusten mukainen		
Asiakirjan tunnus	**Otsikko**	**Painos / Julkaisupäivä**
Standardi	SFS EN 14384	2006-01-23

5. Lisätietoja

SFS EN 14384. Pillar fire hydrants

Seinäpalopostit ovat tarkoitettu pelastuslaitoksen vedenottopisteeksi kiinteistön ulkoseinään. Seinäpaloposteissa käytettävät komponentit soveltuvat käytettäväksi kyseisessä käyttötarkoituksessa.

Seinäpalopostien valmistuksessa sovelletaan standardia SFS EN 14384 ja niiden valmistuksessa käytetään standardin mukaisia komponentteja.

Toiminnalliset komponentit SFS EN 14384, PN16

MX-koodi	Nimike	Materiaali	Määrä	Valmistaja / Toimittaja	Standardi / DoP
120 155	Kumiluistiventtiili AVK DN80 (3833044)	Valurauta/ epoksimaalattu	1 kpl	AVK	EN 558-2 S.14/DIN F4, 06/30-0035
117 630	Irtolaippa DN80/88,9 PN10/16	Fe Zn	1 kpl	Kimet Oy	EN 1092-1/2 EN 10204/3.1
118 560	Laippatiiviste DN80 PN10-16 s=2,0 mm	100240 Tesnit BA-50	1 kpl	Etra Oy	
116 855	Käyrä DN80/88,9x2	RST	1 kpl	Kimet Oy	EN10253-4
115540	Putki Ø 88,9x2	RST	0,5 m	Kimet Oy	EN 10217-7
117770	Kynsiliitin 3" UK	Al	1 kpl	Tamrex Oy	
115885	HST Kaulus DN80/88, 9x3	HST	1 kpl	Kimet Oy	EN1092/37

Allekirjoitettu antajan nimissä	Palokka 28.10.2026
	Jaakko Valkonen, Laatu- ja kehityspäällikkö
	